

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Hnojník - výstavba kanalizace a ČOV	<b>ID_OP:</b>	OD100028
<b>Typ opatření:</b>		<b>ID_KO:</b>	
<b>Vliv:</b>		<b>ID_AGL:</b>	

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04019	Hnojník	20530000	Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
627830	OÚ HNOJNÍK - biologický rybník	Stonávka	25.38900	-453776.8100	-1119468.3

## Popis současného stavu:

Obec Hnojník má v severozápadní části vybudovanou jednotnou kanalizaci v lokalitě „Novákovice“. Splaškové vody jsou předčištěny v septicích. Takto předčištěné vody jsou přiváděny do biologického rybníka. Recipientem je Stonávka. Dále jsou zde vybudovány tři lokální (domovní) ČOV pro malou část zástavby a DPS. Provozovatelem těchto zařízení je obec. Celková délka stávající kanalizace DN 300 - 600 je cca 3 000 m. Splaškové vody ze zbývajících částí obce jsou individuálně předčištěny v septicích a vypouštěny do recipientů, část zástavby má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací a příkopy.

## Popis navrhovaného stavu:

Je zpracována projektová dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	<b>Nová výstavba:</b> Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	<b>Rekonstrukce:</b> Ne	<b>Gravitační:</b> Ne	<b>Gravitační:</b>
	<b>Počet EO nově připoj. na kanal:</b>	<b>Tlakový:</b> Ne	<b>Tlaková:</b>
		<b>Počet ČS:</b> 0	<b>Celkem [m]:</b>
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	<b>Nová výstavba:</b> Ano	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	<b>EO</b>
	<b>Rekonstrukce:</b> Ne		<b>m<sup>3</sup>/den</b>

Investiční náklady [Kč]: 50 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby:

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

## Poznámka:

**Provozovatel:** obec

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury