

List opatření

Název opatření:	Jablunkov - výstavba kanalizace	ID_OP:	OD100033
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	204

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41313	Jablunkov	20483000	Lomná po Ústí do toku Olše

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
627436	SmVaK - ČOV JABLUNKOV, k.ú.Návsí	Lomná	1	-438954.83	-1133612.8

Popis současného stavu:

Aglomerace Jablunkov sestává ze dvou celků – město Jablunkov a obec Návsí. Jedná se o soustavně zastavěné území, které splňuje požadavky definice aglomerace. Město Jablunkov má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí odpadní vody na mechanicko-biologickou ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca 12 971 m. Kanalizační stoky jsou vybudovány z betonu, železobetonu, kameniny a PVC, průměr potrubí je DN 200–800. Stávající mechanicko-biologická ČOV města Jablunkov byla uvedena do provozu v roce 1975. V roce 2000-2001 byla provedena komplexní rekonstrukce technologické linky ČOV. Okrajové části města nejsou systematicky odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje.

Obec Návsí má vybudovanou jednotnou stokovou síť v délce 4 471m, která společně s kanalizací Jablunkov tvoří jeden funkční celek. Stávající kanalizace odvádí odpadní vody na ČOV Jablunkov. Okrajové části nejsou systematicky odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje.

Popis navrhovaného stavu:

Pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stávající stokový systém je navrženo vybudovat 11 000 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Jedná se o lokality Jablunkov – Městská Lomná (délka 3 826 m, 284 EO), Lísky (délka 1 326 m, 88 EO), Žihla (délka 2 252 m, 98 EO) Radvanov (délka 2 536 m, 346 EO), Bělá (délka 787 m, 84 EO), Kaluža (délka 353 m, 65 EO). Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300. Likvidace odpadních vod je navržena na stávající mechanicko-biologickou ČOV Jablunkov.

Pro odkanalizování stávající nenapojené zástavby obce Návsí je navrženo vybudovat 8 886 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy s napojením 1075 obyvatel. Profil navržené kanalizace je vzhledem k množství odpadních vod jednotný DN 300.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	19 966
	Počet EO nově připoj. na kanal:	3115	Tlakový:	Ne	Tlaková:	
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	19 966
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		EO	
	Rekonstrukce:	Ne			m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 155 538 000,0

Stav projekt. přípravy: DSP

Předpokládané datum dokončení stavby: 2010

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: SmVaK Ostrava, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury