

List opatření

| | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------|
| Název opatření: | Brušperk - dostavba kanalizace | ID | HOD207110 |
| Vliv: | bodové zdroje znečištění | Typ LO | A |
| Zlepšení ukazatelů: | BSK5, fosfor, dusík, biologické složky | Dílčí povodí | HOD |

Vazba na územní jednotky:

| | | | |
|----------|----------|---------------------------------|-------------------|
| Kód obce | Obec | Katastrální území (místní část) | ID vodního útvaru |
| 598038 | Brušperk | Brušperk | HOD_0160 |
| Kraj: | MSK | ORP: | Frydek-Místek |

Seznam vypouštění dotčených opatření:

| ID_VHB | Název vypouštění | Název toku | Říční km | JTSK X | JTSK Y |
|--------|------------------|------------|----------|--------|--------|
| | | | | | |

Popis opatření

V lokalitě U přehrady II je projektována dostavba kanalizační sítě. Projekt řeší vybudování splaškové kanalizace v délce 499 m včetně kanalizačních odboček. Z toho stoka E-5 splaškové kanalizace je navržena v délce 396,5 m z potrubí žebrovaného z polypropylenu PP DN 300 a stoka E-5-1 splaškové kanalizace je navržena v délce 96,5 m z potrubí žebrovaného z polypropylenu PP DN 300. Dále je na trase navržena jedna balená čerpací stanice splaškových odpadních vod jako podzemní dvouplášťová kruhová šachta z polypropylénu. Z čerpací stanice je navrženo výtlačné potrubí v délce 123 m z potrubí PE 100 DN 80. Výtlač je napojen na stávající kanalizaci.

Parametry:

| | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Počet nově připojených EO: | 100 | Navrhovaná kapacita ČOV: | |
| Investiční náklady (mil.Kč): | 10,7 | Způsob financování: | |
| Stav přípravy: | SP | Fondy EU: | |
| Předp. datum dokončení opatření: | 2018 | Poznámka: | |
| Nositel opatření: | Město Brušperk | | |
| Provozovatel: | Město Brušperk | | |