

List opatření					
Název opatření:	Děhylov – výstavba kanalizace a ČOV (OD100127)			ID	HOD207044
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
568236	Děhylov	Děhylov	HOD_0420		
Kraj:	MSK	ORP:	Hlučín		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
619470	OBEC DĚHYLOV - kanalizační výustě č. 1,2,3,5,6	Děhylovský potok	1,9	-477629	-1096770
Popis opatření					
<p>Urbanizované území obce Děhylov bude odkanalizováno pomocí kombinované kanalizační sítě. To znamená, že v centrální části obce bude pro odvedení jak splaškových, tak i dešťových odpadních vod na ČOV využita stávající soustavná „jednotná“ kanalizace, zatímco odkanalizování okrajových částí obce a ploch určených pro rozvoj bydlení bude řešeno pomocí splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Krátké úseky nesoustavné „jednotné“ kanalizace v této části území budou sloužit ve výhledu k odvedení povrchových a dešťových vod.</p> <p>Za tímto účelem je navrženo vybudovat kmenový sběrač A, který podchytí stávající jednotnou kanalizaci před jejím zaústěním do recipientu a zajistí transport odpadních vod na plochu určenou pro výstavbu ČOV. Profil sběrače A je DN 400 mm, délka stoky je cca 682 m.</p> <p>Pro odkanalizování stávající zástavby mimo povodí jednotné kanalizace je navržena výstavba cca 1471 m gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Profil navržené kanalizace je jednotný DN 300 mm. S ohledem na spádové poměry řešeného území je na trase splaškové kanalizace navržena typová balená ČS s kapacitou cca 5 l/s. Výtlač z ČS DN 80, délka výtlačného řadu je cca 150 m.</p> <p>Likvidace odpadních vod z celého řešeného území je navržena na nové centrální mechanicko - biologické ČOV s vysokou účinností, která zajistí spolehlivou likvidaci splaškových odpadních vod v souladu s požadavky platných legislativních předpisů. Odtok z ČOV je zaústěn do Děhylovského potoka, který je přítokem řeky Opavy.</p> <p>Navržená koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod z území obce Děhylov je v souladu s územním plánem obce.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	700	Navrhovaná kapacita ČOV:	750		
Investiční náklady (mil.Kč):	23,9	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Děhylov				
Provozovatel:	Obec Děhylov				