

List opatření					
Název opatření:	Osoblaha - výstavba kanalizace			ID	HOD207081
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
597716	Osoblaha	Osoblaha	HOD_0950		
Kraj:	MSK	ORP:	Krnov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
617106	OÚ OSOBLAHA - ČOV Hrnčířská ul.	Lesný potok	0,5	-506598	-1048969
618427	ČOV na ulici Nádražní				
Popis opatření					
<p>Je navrženo připojení kanalizace na ul. Třešňové a základní školy na lokální ČOV KBC 50. Celkem je navrženo vybudovat cca 600m nové kanalizace o profilu DN 300 mm. Dále pro odkanalizování stávající zástavby nenapojené na stokový systém ČOV je navrženo vybudovat cca 700m nové splaškové kanalizace ul. Zahradní.</p> <p>Výhledově je nutné provést rekonstrukci a napojení kanalizace na ČOV ulic Nádražní, Za Řekou - stokový systém a ul. Slunečná. Celkem 1200 m. Dále provést rekonstrukci nevyhovujícího stavu kanalizace ulic Hlavní, Na Náměstí a části ul. Hrnčířská v celkové délce 600 m. ČOV na ul. Nádražní bude nakonec zrušena.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	400	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	24,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Osoblaha				
Provozovatel:	Obec Osoblaha				