

List opatření					
Název opatření:	Bocanovice - odkanalizování lokality Černého potoka a stavba ČOV Bocanovice			ID	HOD207065
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
511633	Návsí	Návsí	HOD_0770		
Kraj:	MSK	ORP:	Jablunkov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Odkanalizování lokality Černého potoka a stavba ČOV. V rámci realizace této stavby bude provedena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v k.ú. Bocanovice a Jablunkov. Celková délka kanalizace činí 3.526 m. Kanalizační síť je členěna na 3 stoky A-C o dimenzích DN 250/DN 300. Stoky A a B jsou vedeny gravitačně do čistírny odpadních vod ČOV, která bude umístěna na levém břehu vodního toku "Černý potok", na parcele č. 81/6 v k.ú. Bocanovice. Do uvedeného recipientu bude zaústěn odpad vyčištěných odpadních vod z ČOV. Část obce nelze gravitačně odkanalizovat do ČOV, proto bude vybudována čerpací stanice ČS1, do které budou napojeny stoky C, C1 a C2. Odpadní vody budou výtlakem V1 dopraveny do koncové šachty stoky B, odtud budou gravitačně odtékat do ČOV. Vybudováním kanalizace dojde k napojení 300 trvale bydlících obyvatel obce Bocanovice na ČOV. Požadovaná kapacita ČOV činí 300 ekvivalentních obyvatel (EO).</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	300	Navrhovaná kapacita ČOV:	300		
Investiční náklady (mil.Kč):	15,7	Způsob financování:			
Stav přípravy:	územní rozhodnutí	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Bocanovice				
Provozovatel:	Obec Bocanovice				