

List opatření					
Název opatření:	Řepiště - výstavba kanalizace a ČOV			ID	HOD207057
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
568830	Řepiště	Řepiště	HOD_0660		
Kraj:	MSK	ORP:	Frydek-Místek		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
628080	OÚ ŘEPIŠTĚ Ostravice	PP Ostravice v km 17,7	0,4	-469286	-1113799
628081	OÚ ŘEPIŠTĚ Datyňka	Datyňka (Horní)	7,07	-467543	-1112424
Popis opatření					
<p>Projekt "Odkanalizování a ČOV Řepiště, I. etapa" řeší odkanalizování centrální části obce Řepiště a výstavbu nové ČOV. Pro odvedení odpadních vod je navržena gravitační splašková kanalizace s páteří stokou A.</p> <p>ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s možností dodatečné instalace chemického srážení fosforu. V rámci I. etapy se počítá s napojením 630 EO. ČOV je však dimenzována na celkovou kapacitu 882 EO v případě plánované dostavby další části kanalizace s 252 EO. Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivity s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny potrubím DN 200 přes měrný objekt do bezejmenného přítoku Datyňky - IDVT 10213784</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	700	Navrhovaná kapacita ČOV:	882		
Investiční náklady (mil.Kč):	50,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2018	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Řepiště				
Provozovatel:	Obec Řepiště				