

List opatření					
Název opatření:	Těrlicko - dokončení odkanalizování, část Hradiště			ID	HOD207103
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
599158	Těrlicko	Hradiště	HOD_0800		
Kraj:	MSK	ORP:	Haviřov		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>Zpracovaná studie proveditelnosti řeší odkanalizování části místní části Hradiště. Je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace o profilu DN 250 v délce 4 979 m a DN 300 v délce 3 794 m. Celkový počet kanalizačních přípojek činí 162 ks. Kanalizace bude napojena na stávající ČOV Těrlicko, jejíž kapacita pro tyto účely je dostatečná.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	600	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	50,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Těrlicko				
Provozovatel:	SmVaK a.s.				