

List opatření					
Název opatření:	Podvihov, Komárovské Chaloupky - kanalizace a ČOV			ID	HOD207114
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
505927	Opava	Podvihov	HOD_0420		
505927	Opava	Komárov u Opavy	HOD_0420		
Kraj:	MSK	ORP:	Opava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
619216	ČOV Komárovské Chaloupky- Podvihov	Hoštata	3,95	-492381	-1093518
Popis opatření					
<p>V městských částech Podvihov a Komárovské Chaloupky se navrhuje výstavba striktně oddílného systému splaškové kanalizace, na který budou přepojeny odpadní splaškové vody z přílehlé zástavby. Systém je řešen jako kanalizace gravitační v délce 6460 m. Celkový počet kanalizačních přípojek je 207 ks v celkové délce 1545 m. Vzhledem ke členité konfiguraci terénu se pro překonání terénních nerovností navrhuje osazení celkem 4 čerpacích stanic s celkovou délkou výtaku 1 011 m. Navrhovaný kanalizační systém bude ukončen na nově projektované ČOV situované v severní části zástavby Komárovské Chaloupky. Recipientem navrhované ČOV s kapacitou 880 EO bude místní vodní tok Hoštata. Stávající obecní kanalizace zůstane zachována a bude sloužit k odvádění dešťových a povrchových vod.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	700	Navrhovaná kapacita ČOV:	880		
Investiční náklady (mil.Kč):	230,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	SP	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2020	Poznámka:			
Nositel opatření:	Statutární město Opava				
Provozovatel:	Statutární město Opava				