

List opatření					
Název opatření:	Vlašovičky - výstavba kanalizace a ČOV			ID	HOD207107
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
505927	Opava	Vlašovičky	HOD_0280		
505927	Opava	Jakartovice	HOD_0290		
Kraj:	MSK	ORP:	Opava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
618952	VLAŠTOVIČKY - kanalizační výustě	bezejmenný tok	3	-502033	-1084631
Popis opatření					
<p>Pro odvedení splaškových odpadních vod ze stávající zástavby městské části Vlašovičky je navržena výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy.</p> <p>Celková délka nově navržené kanalizace činí cca 2 855 m, profil kanalizace je jednotný DN 250, jako materiál jsou navrženy žebrované trouby z PP. Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových vod do recipientu.</p> <p>S ohledem na spádové poměry řešeného území jsou na stokové Vlašoviček navrženy dvě čerpací stanice. Profil výtlačných řadů je DN100 mm, celková délka 729 m.</p> <p>V rámci stavby budou vybudované kanalizační odbočky, které budou ukončené na hranici veřejně přístupného prostranství. Celkový počet přípojek je 106 ks, profil DN 150, délka cca 727 m.</p> <p>Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna na nově mechanicko biologické ČOV s kapacitou cca 600 EO.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	450	Navrhovaná kapacita ČOV:	600		
Investiční náklady (mil.Kč):	28,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	územní rozhodnutí	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2020	Poznámka:			
Nositel opatření:	SM Opava				
Provozovatel:	SM Opava				